



RG.271.1.2012

Gródek, dnia 20 lutego 2012 r.

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „*Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku*”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1:

Na podstawie wyjaśnień treści SIWZ z dnia 14.02.2012 r. pytanie i odpowiedź Nr 2 odnośnie wbudowywania palisady granitowej w dwóch rzędach jako obramowania chodnika z kostki betonowej. Materiał tej jest bardzo drogi i znacznie zwiększy to koszt całej inwestycji. Czy zamawiający dopuszcza zamianę tego obramowania chodnika z kostki betonowej na obrzeże betonowe 8x30 oraz opaski z dwóch rzędów kostki granitowej 10x10 cm?

Odpowiedź Nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany palisady granitowej na kostkę granitową 10x10x10 cm (dwa rzędy kostki).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza