



Gródek, dnia 17 lipca 2012 r.

RG.271.9.2012

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „*Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu " Mój Rynek "*”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1:

Przedmiar – hala targowa roboty budowlane

Dział 4 dach – brak pozycji pokrycie dachu blachą. Czy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź Nr 1:

W przedmiarze robót budowlanych HALI TARGOWEJ należy uwzględnić pokrycie dachu blachodachówką wg poz. NNR cz. VI ORGBUD 053504 w ilości 573,86 m².

Pytanie Nr 2:

Przedmiar – zagospodarowanie terenu

Dział 1 poz. 26 – Rozścielenie humusu. Czy w ofercie ująć koszt humusu z dostawą?

Odpowiedź Nr 2:

W przedmiarze robót należy uwzględnić w poz. 26 ZAGOSPODAROWANIE TERENU dostarczenie i rozścielenie humusu warstwą grubości 10 cm tj. 129,44 m³.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Dokonane wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza