



Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

Gródek, dnia 4 lutego 2013 r.

RG.271.1.2013

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: *„Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku: etap II”*

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie docelowej konstrukcji nawierzchni. Wg dokumentacji technicznej podbudowa ma mieć grubość ok. 8 cm, natomiast wg przedmiaru robót – 15 cm.

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć wielkość z opisu technicznego i przedmiaru robót tj. 15 cm.

Pytanie Nr 2:

Proszę określić jednoznacznie z jakiego materiału ma być wykonana warstwa, nazwana w dokumentacji „warstwą odsączającą”. Proszę załączyć szczegółową specyfikację techniczną dotyczącą tej warstwy.

Odpowiedź nr 2:

Należy przyjąć podsypkę piaskową wg BN – 87/6774-04.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie ostatecznej ilości nasadzeń poszczególnych gatunków roślin wraz z wskazaniem miejsca nasadzenia ponieważ są rozbieżności między dokumentacją a przedmiarem robót.

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania terenów zielonych parku w Gródku zaprojektowano wykonanie następujących nasadzeń z krzewów ozdobnych:

- krzewuszką *Bristol Ruby* (weigela) – 15 szt.;
- berberys czerwonolistny – 15 szt.;
- berberys *Maria* – 15 szt.;
- berberys *Coronita* – 15 szt.;
- cis pośredni *Hatfieldi* – 15 szt.;



- świerk biały *Conica* – 15 szt.;
- klon *Pensylwański* – 1 szt.

Miejsca nasadzenia zieleni określone są na rysunku nr 2 – „Projekt nawierzchni utwardzonych i zieleni” w Projekcie budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Jak ma być wielkość poszczególnych roślin (wysokości i rodzaj doniczki)?

Odpowiedź nr 4:

Należy przyjąć następujące wielkości poszczególnych roślin:

- krzewuszk *Bristol Ruby* (weigela) – wielkość 40 cm, doniczka C2
- berberys czerwono-listny – wielkość 30-40 cm, doniczka C2
- berberys *Maria* – wielkość 30-40 cm, doniczka C2
- berberys *Coronita* – wielkość 40 cm, doniczka C2
- cis pośredni *Hatfieldi* – wielkość 30-40 cm, doniczka C3
- świerk biały *Conica* – wielkość 40 cm, doniczka C3
- klon *Pensylwański* – wielkość 80 cm, doniczka C5

Pytanie nr 5:

Dlaczego w przedmiarze obramowanie chodników z granitowej kostki brukowej ma być ułożone na podsypce piaskowej? Jest to rozbieżne z rysunkiem „Przekrój konstrukcyjny nawierzchni”. Proszę załączyć szczegółową specyfikację techniczną na beton użyty do wykonania ławy pod obramowanie granitowe chodnika jeżeli wystąpi.

Odpowiedź nr 5:

Obramowanie chodników z kostki granitowej powinno być wykonane zgodnie z załączonym rysunkiem (ława oporowa z betonu B-10 i podsypka cementowo-piaskowa ¼ grubości 5 cm).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza