

1. Kocioł VITOPLEX 200 SX2 VIESSMANN z palnikiem olejowym VITOFLAME 100 UNIT. Moc znamionowa150 kW
2. Regulator VITOTRONIC 300 (typ GW2) VIESSMANN
3. Zawór mieszający 3-drogowy z przyłączami do spawania o średnicy DN40 (Kvs=28,5 m³/h) VIESSMANN
4. Zawór mieszający 3-drogowy z przyłączami do spawania o średnicy DN32 (Kvs=18,5 m³/h) VIESSMANN
5. Silnik mieszacza w komplecie zestawu uzupełniającego obiegu grzewczego z mieszaczem nr kat. 7450 650 VIESSMANN
6. Kontaktowy czujnik temperatury w komplecie zestawu uzupełniającego obiegu grzewczego z mieszaczem nr kat. 7450 650 VIESSMANN
7. Pompa MAGNA 25-60 (seria 2000) GRUNDFOS
8. Pompa UPS 32-60F (seria 200) GRUNDFOS
9. Pompa UPS 32-30F (seria 200) GRUNDFOS
10. Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 140 REFLEX
11. Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 25 REFLEX
12. Płytowy wymiennik ciepła HL 12-52 DANFOSS-LPM w komplecie z podstawą i izolacją
13. Zawór automatycznego uzupełniania VF 06 HONEYWELL w komplecie z manometrem
14. Stacja uzdatniania wody kotłowej AQUASET 500 1,5 m³/h nr kat. 9569191 VIESSMANN
15. Filtr w komplecie stacji uzdatniania wody kotłowej
16. Grupa bezpieczeństwa kotła d0 200 kW nr kat. 7143 784 VIESSMANN
17. Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 HANS SASSERATH (SYR), o średnicy DN15x20, nastawa 3,0 bar
18. Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym typ IFM-50 INFRACORR z przyłączami gwintowanymi o średnicy DN50
19. Bateria 5 zbiorników na olej opałowy o pojemności 2000 dm³ każdy łącznie z kompletnym zestawem przyłączy
20. Zamknięcie rury do napełniania instalacji olejowej
21. Kołpak odpowietrzający instalacji olejowej
22. Czujnik maksymalnego napełnienia zbiorników oleju
23. Filtr oleju do instalacji dwururowej

TEMAT PROJEKTU:	**PROJEKT WYKONAWCZY-** rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku.		
LOKALIZACJA:	Gródek, ul. Chodkiewiczów 4, dz nr geod. 1939, 1940, 1941.		
TEMAT RYSUNKU:	**SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI OLEJOWEJ**		RYS. NR **2**
SPECJALNOŚĆ:	sanitarna	Podpisy:	
PROJEKTANT: nr upr. proj.	mgr inż. Marek Matoszko Bł. 78/91		Skala: ------
			Data: 11.2009