

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sieci i instalacje elektryczne przepompowni "P1" i "P2" w m. Waliły Stacja;					
1		Instalacje przepompowni "P1" i "P2"			
1	ST-08-01	Ręczne wykopanie rowu kablowego o wym.0,4x0,8 w gruncie kat. III	m ³		
d.1		P1 1.30	m ³	1.30	
		P2 14.40	m ³	14.40	
				RAZEM	15.70
2	ST-08-01	Ręczne zasypianie rowu kablowego o wym.0,4x0,8 w gruncie kat. III	m ³		
d.1		P1 1.30	m ³	1.30	
		P2 14.40	m ³	14.40	
				RAZEM	15.70
3	ST-08-01	Nasypanie dwóch warstw piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		P1 8	m	8.00	
		P2 90	m	90.00	
				RAZEM	98.00
4	ST-08-01	Ułożenie w rowie kablowym rur osłonowych AROTA typ A75	m		
d.1		P1 3	m	3.00	
		P2 3	m	3.00	
				RAZEM	6.00
5	ST-08-01	Ułożenie w rowie kablowym rur osłonowych AROTA typ AR50	m		
d.1		P1 2	m	2.00	
		P2 2	m	2.00	
				RAZEM	4.00
6	ST-08-01	Montaż rury osłonowej grubościenniej PCW 50	m		
d.1		P1 2	m	2.00	
		P2 2	m	2.00	
				RAZEM	4.00
7	ST-08-01	Montaż rury RVS 37 n/k przy rozdzielni RP	m		
d.1		P1 2	m	2.00	
		P2 2	m	2.00	
				RAZEM	4.00
8	ST-08-01	Montaż rozdzielni "RP" (dostarczonej z przepompownią) na konstrukcji osadzonej w fundamencie betonowym wylewanym na mokro	szt.		
d.1		P1 1	szt.	1.00	
		P2 1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
9	ST-08-01	Układanie kabli YKY 5x6mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1		P1 4	m	4.00	
		P2 0	m	0.00	
				RAZEM	4.00
10	ST-08-01	Układanie kabli YKY 5x10mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1		P1 0	m	0.00	
		P2 48	m	48.00	
				RAZEM	48.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1	ST-08-01	Ułożenie w rurze osłonowej kabla YKY 5x6mm2	m		
		P1	m	7.00	
		7			
		P2	m	0.00	
		0			
				RAZEM	7.00
12 d.1	ST-08-01	Ułożenie w rurze osłonowej kabla YKY 5x10mm2	m		
		P1	m	0.00	
		0			
		P2	m	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
13 d.1	ST-08-01	Wciągnięcie w rurę przewodów dostarczonych z pompami i z czujnikiem	m		
		P1	m	6.00	
		6			
		P2	m	6.00	
		6			
				RAZEM	12.00
14 d.1	ST-08-01	Montaż przewodów do łańcucha pomp lub prowadnicy - przewody dostarczone z pompami	m		
		P1	m	24.00	
		24			
		P2	m	24.00	
		24			
				RAZEM	48.00
15 d.1	ST-08-01	Podłączenie pod zaciski przewodów pomp i czujnika	szt.żył		
		P1	szt.żył	30.00	
		30			
		P2	szt.żył	10.00	
		10			
				RAZEM	40.00
16 d.1	ST-08-01	Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo - prądowego	prób.		
		P1	prób.	1.00	
		1			
		P2	prób.	1.00	
		1			
				RAZEM	2.00