

Gródek, dnia 7 maja 2015 r.

RG.271.2.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : „**Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki, z drogą krajową Nr 65**”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje :

Pytanie : Czy Zamawiający jako równoważne technicznie do rur PEHD (polietylen) SN8, dopuści do stosowania rury PP (polipropylen) SN8. Rury PP spełniają wymogi w zakresie właściwości fizyko-mechanicznych przedstawione w specyfikacji przetargowej i są zgodne z tą samą Polską Normą (PN-EN 13476) co rury PEHD.

Odpowiedź : Jako materiał do wykonania przepustów Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur plastikowych SN8.

Jednocześnie informuję, że powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. Wyjaśnienie nie wpływa na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza