

Gródek, dnia 23 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.7033.10.2017

KOMUNIKAT

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2017 r. znak: HK.4410.231.2017 informuję, iż badanie laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 7 czerwca 2017 r. z wodociągu Waliły (punkt poboru – zawór czerpalny w łazience Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach 5) wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu ($85 \pm 12 \mu\text{g/l}$). Zgodnie z załącznikiem Nr 3 część B rozporządzenia mangan nie może przekraczać $50 \mu\text{g/l}$.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził warunkową jej przydatność do spożycia oraz określa dopuszczalną wartość parametryczną dla manganu ($85 \pm 12 \mu\text{g/l}$).

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku podjął działania mające na celu doprowadzenie jakości wody pod względem chemicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu tj. wyczyszczono oraz gruntownie przepłukano złoża filtrów oraz mieszacz wodno-powietrzny.

Jako środek poprawy jakości wody dostępny dla konsumentów zalecane jest spożywanie wody przegotowanej.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza