



Poziom porównawczy 148,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	154,30		155,33		155,24	
Rzędna dna kanału	150,37	152,69	152,54		153,68	154,20
Zagłębienie dna kanału [m]	3,93	1,61	2,79	1,56		1,72
Odległości [m]		129,73		55,83		44,87
Spadek						
	Odległości [m]	0,1 %	L=129,73	2,0 %	L=55,83	1,2 %
Długość trasy [m]	0,00		129,73		185,56	230,43
Materiał		110×6,6 PE100 SDR17				

P1

pa

qbd

5

Obiekt	Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pieknej w miejscowości Wąłby Starga				
Adres	dz. nr 950 ul. Piekna, Wąłby Starga, gm. Grodek				
Investor	Komunalny Zakład Budowlany w Grodku; ul. Fabryczna 12/1; 16-040 Grodek				
Przedmiot zysunku	PROFIL KANAŁIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ			Skala 1:100/500	Nr rys 3
	Innie i nazwisko	Specjalność	N uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL0115/POOS/08	11.04.2014	