



Gródek, dnia 10 maja 2018 r.

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

RG.271.5.2018

Dotyczy postępowania na: „Energia odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIE NR 1: W związku z otrzymaną od Zamawiającego odpowiedzią na pytanie 11 zwracamy uwagę na to, że zgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego istotnie im niższa jest dolna wartość zakresu napięć MPPT tym inwerter lepiej pracuje, jednak jest to zupełnie odmienny parametr niż napięcie startowe oraz niż napięcie znamionowe DC. Wymóg „napięcia startowego równego co najmniej 60 % napięcia znamionowego” w żaden sposób nie określa zakresu napięć MPPT o którym wspomina w odpowiedzi Zamawiający, a nawiązuje do napięcia znamionowego. Aby móc obliczyć wymagane napięcie startowe, konieczna jest znajomość konkretnej wartości napięcia znamionowego, natomiast wielu producentów nie określa jednej konkretnej wartości napięcia znamionowego, ponieważ inwerter pracuje poprawnie w szerokim zakresie napięcia wejściowego. Jeżeli Zamawiający wymaga pewnej maksymalnej wartości napięcia wejściowego, przy którym MPPT rozpoczyna efektywną pracę, to najwygodniej jest tą wartość podać jako oddzielny wymóg. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego wymogu. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie tego wymogu, prosimy o dopuszczenie inwerterów, których napięcie startowe jest równe co najmniej 60 % dolnego napięcia z zakresu MPPT, które pozwala na efektywną pracę inwertera i może już być traktowane jako napięcie znamionowe, podobnie jak wyższe napięcia aż do górnej granicy napięcia MPPT.

ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inwertery, których napięcie startowe jest równe co najmniej 60% dolnego napięcia z zakresu MPPT.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gródek, 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój nr 1, nie później niż do **28.05.2018 r. do godz. 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, Pokój nr 1 w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:10.



WÓJT
Wiesław Kulesza