



Gródek, dnia 18 maja 2018 r.

**Gmina Gródek**

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2  
16-040 Gródek

RG.271.5.2018

Dotyczy postępowania na: „Energia odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek”.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

**PYTANIE NR 1:** Proszę o potwierdzenie, iż zapisy w dokumentacji przetargowej – załącznik: TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – część I zamówienia, dotyczące parametrów technicznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej dotyczą minimalnych wymogów jakim winny spełniać urządzenia.


**ODPOWIEDŹ NR 1:** Tak.

**PYTANIE NR 2:** Czy w podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej wymagana jest izolacja z pianki bezfreonowej?

**ODPOWIEDŹ NR 2:** Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Z up. WÓJTA**  
  
mgf Lilia Waraksa  
Sekretarz Gminy