

Gródek, dnia 17.08.2016 r.

Wnioskodawca:

**Przedsiębiorstwo Projektowania
i Wykonawstwa
PROMLECZ Sp. z o.o.
15 – 950 Białystok
ul. Dąbrowskiego 28**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
obszaru w Gródku**

Na podstawie § 34 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 1512) oraz w związku z wnioskiem z dnia 04.08.2016 r., Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w obszarze położonym w Gródku (działka geodezyjna nr 2057/5, 2057/24, 2085, 2052/2, 2050, 2049, 2059, 2055) należy projektować według następujących zasad:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować w drogach wewnętrznych o nr ewid. 2057/5 oraz 2059 z podłączeniem w obu przypadkach do istniejącego wodociągu w drodze o nr ewid. 2085 w Gródku.
2. Na sieci rozmieścić hydranty p.poż. nadziemne. Hydranty rozmieścić zgodnie z przepisami p.poż. Sieć w obu przypadkach zakończyć hydrantem.
3. Do budowy sieci wodociągowej stosować rury PE100 SDR17 odporne na pęknięcia.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV DN 200 mm z zachowaniem spadku minimum 2%
5. Odgałęzienia sieci wykonać z rur PVC 160 mm i zakończyć korkiem. Odgałęzienia sieci wykonać poprzez studnie rewizyjne lub trójniki.
6. Na sieci stosować studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych DN 1000 mm.
7. Trasę przebiegu sieci należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i spełnić wymagania zawarte w wydanej opinii.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać zgodę na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej u zarządcy dróg.
9. Na wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy opracować projekt budowlany – wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
10. Projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej po pozytywnym zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku.
11. Niniejsze warunki są ważne 1 rok od dnia ich określenia i należy je dołączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

SAMODZIELNY REFERENT

mgr inż. *gola* Daniel Gościak