

Gródek, dnia 26 lipca 2018 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku

ul. Fabryczna 12/1

16 – 040 Gródek

KZB.271.1.2018

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1: Prosimy o doprecyzowanie schematów montażowych lub przedmiaru robót w zakresie ilości oraz średnic zasuw przewidzianych do wbudowania.

Odpowiedź: Wszystkie zasuwy należy montować jako zasuw o średnicy DN 100. Łącznie do zamontowania nowych zasuw jest 8 szt. Hydrant oraz zasuwa w punkcie „C” jest jako istniejąca przeznaczona tylko do przebudowy żeby można było włączyć się z nowo projektowaną siecią wodociągową. W związku z tym zamiast istniejącego kolana trzeba będzie zamontować trójnik DN 100/100 w ilości 1 szt.

Pytanie Nr 2: Prosimy o określenie czy w węźle „C” należy połączyć sieć wodociągową projektowaną z rur PE \varnothing 110 z istniejącą z rur PE \varnothing 110 (wg. Opisu i schematów montażowych) czy z rur PE \varnothing 80 (wg. Projektu Zagospodarowania Terenu, nr rys. 1)?

Odpowiedź: W węźle „C” projektowaną sieć wodociągową z rur PE \varnothing 110 mm należy połączyć z istniejącą siecią wykonaną z rur PVC 80 mm z zastosowaniem zwężki 100DN-80DN. W załączeniu poprawione schematy montażowe.

Pytanie Nr 3: Prosimy o określenie z jakich materiałów wykonana jest istniejąca sieć wodociągowa w drodze gminnej oznaczonej nr geod. 264 (węzeł „C”)?

Odpowiedź: Istniejąca sieć wodociągowa w drodze gminnej oznaczonej nr geod. 264 (węzeł „C”) wykonana jest z materiału PVC \varnothing 80 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodku
mgr Mirosław Gryko