

RG.271.1.2019

Dotyczy postępowania na: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Gródku”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1. Zgodnie z treścią SIWZ zał. 8 dokumentacja projektowa pkt 4 opisu technicznego oraz rysunki „przekrój normalny” obrzeża betonowe 8x30 cm posadowione są na ławie betonowej. Zamawiający błędnie wskazał w przedmiarze podstawę wyceny – pozycja KNNR 6 0404-03 (dz. 5 poz. 7 przedmiaru) nie uwzględnia nakładów na wykonanie ławy betonowej pod krawężniki lub obrzeża, jedynie ustawienie obrzeży na podsypce piaskowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie ławy betonowej.

Odpowiedź nr 1. Należy uwzględnić nakłady na wykonanie ławy betonowej pod obrzeża, zgodnie z dz. 5 poz. 7 przedmiaru. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa w szczególności dokumentacja projektowa. Przedmiar robót załączony został jedynie pomocniczo.

Pytanie nr 2. Zgodnie z treścią SIWZ Zał. 8 Dokumentacja projektowa pkt 4 opisu technicznego oraz rysunki „Przekrój normalny” projektowana jest podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze robót uwzględniono łącznie podbudowę grubości 30 cm (dz. 3 poz. 4 i 5 przedmiaru robót). Jaką zatem grubość podbudowy należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 2. Należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, zgodnie z przekrojem normalnym i opisem technicznym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
Wiesław Kulesza