



Gródek, 25 marca 2019 r.

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

IGK.271.5.2019.MG

Dotyczy postępowania na: „**Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową głębinowej studni wierconej (ujęcia wody) w Gródku**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1: W zakresie ww. postępowania jest wykonanie wizualizacji pracy SUW. W związku z tym proszę o informację czy w chwili obecnej Zamawiający korzysta z jakiegoś systemu SCADA (chodzi o to czy Zmawiający chce rozbudowywać istniejący system czy zainstalować nowy)? Jeżeli tak to jakiego?

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z systemu monitoringu w technologii GPRS HYDROSCADA. Zaproponowane rozwiązanie wizualizacji pracy SUW powinno być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu.

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dostawcy układu technologii zawartego w zestawieniu materiałowym z firmy Bartosz Sp. j. na urządzenia dostarczane przez firmę Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o. o.

Odpowiedź: W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie Nr 3: Czy Gmina posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nr 3?

W przypadku gdyby Gmina nie posiadała w/w pozwolenia, czy w zakres zamówienia wchodzi także sporządzenie operatu wodnoprawnego, ponieważ załączony operat z 2016 r. nie spełnia wymogów określonych w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo wodne.

Odpowiedź: Gmina Gródek posiada ważne pozwolenie wodnoprawne z 25.10.2016 r. Skan decyzji stanowi załącznik do wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
Wiesław Kudłesza