

Gródek, dnia 11 kwietnia 2020 r.

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

IGK.271.7.2020.MG

Dotyczy postępowania na: „Budowa kotłowni na pellet w Przedszkolu Samorządowym w Gródku”.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

- 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę systemu podawania paliwa na doprowadzenie granulatu do kotła za pomocą uniwersalnego podajnika ślimakowego? Pod warunkiem spełnienia przez kocioł pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Inwestor wyraża zgodę na zmianę systemu podawania paliwa na doprowadzenie granulatu do kotła za pomocą uniwersalnego podajnika ślimakowego, pod warunkiem zachowania przez kocioł parametrów wymaganych w dokumentacji projektowej.

- 2) We wzorze umowy § 8 Wynagrodzenie i sposób rozliczeń jest zapis" Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz na podstawie zatwierdzonych protokołów obiorów robót częściowych za zrealizowane zadania wymienione w ofercie lub zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru robót."

Czy Zamawiający dopuszcza na podstawie częściowych odbiorów robót rozliczanie fakturami miesięcznymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy projektu umowy (zał. 7 do SIWZ) na następujące:

- § 6 ust. 1: Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót objętych zamówieniem. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe i ulegające zakryciu oraz wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

- § 8 ust. 5: Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz na podstawie zatwierdzonych protokołów obiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, lub zatwierzonego końcowego protokołu odbioru robót.

- w § 8 ust. 6: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty, z zastrzeżeniem ust. 9.

- 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia wykazali, że wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remontcie kotłowni wraz z wymianą kotła na paliwo stałe o mocy co najmniej 70 kW każda robota. Czy Wykonawca, który wykonał wymianę dwóch na paliwo stałe - kocioł na biomasę o mocy 300 kW oraz kocioł na węgiel o mocy 250kW w ramach jednego zadania inwestycyjnego, może ubiegać się o udzielenie zamówienia "Budowa kotłowni na pellet w Przedszkolu Samorządowym w Gródku"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na budowie/przebudowie/ remoncie kotłowni wraz z wymianą kotła na paliwo stałe o mocy co najmniej 70 kW, każda robota.

- 4) W związku z zainteresowaniem postępowaniem pn.: BUDOWA KOTŁOWNI NA PELLET W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GRÓDKU prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postępowaniu w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście, kurierem bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, zgodnie z rozdziałem XII SIWZ.

- 5) Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany producenta kotłów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje producenta kotłów a jedynie minimalne parametry jakie powinny spełniać.

Zamawiający ponadto informuje, iż zmianie ulegają zapisy w 10 punkcie dokumentacji projektowej – Wymagane parametry techniczne na biomasę, ppkt. 8. Kotły muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, normą, europejską oceną techniczną, aprobatą, specyfikacją techniczną Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

- 6) Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące zabudowę modułowej kotłowni, która jest wykonana z żelbetu jako alternatywy dla przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego? Kotłownia modułowa, posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i aprobaty, odpowiednią ognioodporność, zabudowane pomieszczenie w którym można zainstalować kocioł o mocy 100 kW oraz pomieszczenie magazynowe, które nie będzie mniejsze niż w projekcie przebudowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający informuję, iż uzupełnia załącznik nr 8 – dokumentacja techniczna do SIWZ o instalacje elektryczne, które należy wykonać w ramach zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Z uwagi na możliwe opóźnienia w funkcjonowaniu placówek pocztowych i firm kurierskich oraz ze względu na wprowadzone zmiany ustala się nowy termin składania ofert:

- ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XI niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Gródek, 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój nr 1,

nie później niż **do 22.04.2020 r. do godz. 10:00,**

- otwarcie ofert nastąpi w **Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, Pokój nr 1 w dniu 22.04.2020 r. o godz. 10:10.**

/-/ Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek